АКТ
огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

«14» серпня 2026 року м. Вінниця
(назва населеного пункту)

Головний інспектор відділу № 1 Вінницького районного управління ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Вінницькій області А. Присяжний
Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ВМУ ГУ ДПСС у Вінницькій області Н. Михальчук
Працівник за строковим трудовим договором відділу загальної середньої освіти, дистанційної освіти та впровадження ІКТ ДО ВМР С.Менделевич
Інженер по технічному нагляду ДО ВМР А. Підлуцький
Голова міської організації профспілки працівників освіти і науки П.Соловей
Інспектор СЮП ВВГ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області Д. Богун
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності ***директора КЗ «ВЛ№15» Тетяни ВАСИЛЕВСЬКОЇ*** (посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: ***м. Вінниця, вул. Келецька, 62***

комунальної власності
державної, комунальної, приватної форми власності,

що належить ***ВМР***
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання комунальної - органу місцевого самоврядування,

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) ***підвальне приміщення***
(основне функціональне призначення,

вбудоване в будівлю
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа ***569,6*** кв.м, загальний об'єм ***1139,2*** куб.м, місткість осіб ***700*** чол.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний ***не визначався***
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний ***задовільний***
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень ***чисті, не захаращені, сухі***
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів ***3 входи та виходи не захаращені захищені від атмосферних опадів навісами, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю***
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,

4. Стан систем вентиляції: ***передбачено проєктом, приливна вентиляція механічна,***
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

3 електровентилятори типу ЕВР72-2, витяжна вентиляція - природня (Приставні вентиляційні шахти

5. Стан системи водопостачання ***цетралізоване водопостачання, 1 напірний бак на 300 л***
(централізоване водопостачання або інше джерело,

1 напірний бак на 500л (технічна вода), питна вода бутильована- 500 л
наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи ***передбачено проєктом***
(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли ***наявні 2 санвузли, санітарні прилади – 8 унітазів, 2 пісуари, 4 умивальники все знаходиться в робочому стані***
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) _____
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

7. Стан систем опалення ***Не передбачено проєктом. Електрообігрівачі (електрообігрівач - 3 шт, UFO- 4 шт***
(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення ***наявне, справне та укомплектоване електрообладнання, 14 акумуляторних світильників, резервне живлення від***
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних

генератора 5,6 кВт, заземлення електрообладнання наявне
ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення
FM - радіоприймач, гучномовець наявний, WI-FIнтернат (2 точки доступу)рація - 2 шт
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації ***відсутні, не передбачено проєктом***
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння ***протипожежний кран відсутній, укомплектовано первинними засобами пожежогасіння згідно норм (ВП-6 - 10 шт, ВВК-2 - 7 шт, 3 пожежні щити, 2 ящики з піском***
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

*Підвальне приміщення **готове** до використання для укриття населення, як найпростіше*
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

укриття та включено до фонду захисних споруд
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд

за умов: Дотримання та виконання розділів II та V вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженого наказом МВС України від 09.07.2018 р. № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» (перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкту (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів).

Підписи осіб, які склали цей акт:

Головний інспектор відділу № 1 Вінницького районного управління ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Вінницькій області А. Присяжний

Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ВМУ ГУ ДПСС у Вінницькій області Н. Михальчук

Працівник за строковим трудовим договором відділу загальної середньої освіти, дистанційної освіти та впровадження ІКТ ДО ВМР С.Менделевич

Інженер по технічному нагляду ДО ВМР А. Підлуцький

Голова міської організації профспілки працівників освіти і науки _____ П.Соловей

Інспектор СЮП ВВГ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області _____ Д. Богун
(посада) (власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)
Директор _____ Тетяна ВАСИЛЕВСЬКА
(посада) (власне ім'я, прізвище)

«14» серпня 2026 року